UFR Sciences et Techniques

Service Hygiène, Sécurité et Environnement

									
	O a	-	-	-	-	-	+	-	-
	-	+	-	-	-	-	+	-	-
	-	-	+	O d	-	-	-	-	-
	-	-	O d	O b	O d	-	-	-	-
	-	-	-	O d	O c	O e	O e	O e	O e
	-	-	-	-	O e	+	+	+	+
	+	+	-	-	O e	+	+	+	+
	-	-	-	-	O e	+	+	+	+
	-	-	-	-	O	+	+	+	+

-	Ne doivent pas être stockés ensemble
O	Ne doivent être stockés ensemble que si certaines dispositions particulières sont appliquées.
+	Peuvent être stockés ensemble

Remarques :

a : Afin de réduite le risque d'explosions en chaine, les explosibles doivent être stockés en petite quantité et séparément. Cela dépend aussi du caractère brisant d'une substance instable.

b : Les gaz comburants doivent être stockés à part des gaz combustibles.

c : Les acides et les bases affichent ce même pictogramme mais doivent être stockés séparément.

d : Des vapeurs corrosives ou oxydantes pourraient attaquer et fragiliser un emballage sous pression. On doit éviter de stocker ensemble ces substances sur du long terme.

e : Des vapeurs corrosives ou oxydantes pouvent attaquer et fragiliser un emballage contenant un agent toxique ou polluant, sur le long terme.

Mis à jour le 19 juin 2018